

С 2007 года при реконструкции и строительстве тепломагистралей Территориальным управлением по теплоснабжению в г. Саратов (ОАО «Волжская ТГК») в качестве запорно-регулирующей арматуры применяются шаровые полнопроходные краны Ронекс, диаметром до 800мм (включительно), а с 2010 года также шаровые краны Ситал и Данфосс диаметром до 300мм. На настоящий момент срок эксплуатации кранов шаровых кранов Ронекс Ду800мм составил 3 года, Ду до 600мм - 2 года. Арматура диаметром до 500мм устанавливается с ручным редуктором, свыше 500мм с электроприводом.


Основные преимущества, которые эксплуатационные службы предприятия выделяют при оценке указанной арматуры: надежность (хорошо «держит» поток во всем диапазоне открытия, обеспечивая плавность регулирования потока), герметичность (отсутствие утечек через сальники), «легкость» при открытии и закрытии арматуры (для закрытия задвижки того же диаметра необходимо приложение несопоставимо больших усилий и, соответственно, времени). Шаровые краны Ронекс и Ситал укомплектованы скользящими диэлектрическими опорами, что значительно упрощает их монтаж. Электропривод, установленный на арматуре больших диаметров, позволяет оперативно осуществлять дистанционное управление.

Компания, которая осуществляет поставку шаровой запорной арматуры нашему предприятию – ООО «Развитие», г. Самара, - являясь региональным представителем ЗАО «Компания «Термоформ»», г. Москва – производителя шаровых кранов Ронекс и Ситал, - идет навстречу пожеланиям Заказчика, предлагая новинки разных ценовых диапазонов при обеспечении надлежащего качества продаваемой арматуры, обеспечивает полное сопровождение продаваемой арматуры, включая консультации технических специалистов компании - производителя в процессе эксплуатации, организует проведение семинаров, участники которых имеют возможность посетить производственные подразделения ЗАО «Компания «Термоформ»», обсудить особенности проектирования, монтажа и эксплуатации шаровых кранов, типичные ошибки и технические решения специалистов, работающих с указанной арматурой.

Заместитель директора по капитальному строительству

Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов

Саратовского филиала ОАО «Волжская ТГК»



М.В. Корнишина